

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 76 DEL 18/09/2017

Oggetto: Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete."

Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Voto n° 1494 del 3 Agosto 2017 –

Nomina Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di SETTEMBRE in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo sita nella Via Lulli n. 42;

L'ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 50Gab. Del 04/08/17, con l'assistenza del Direttore Generale, Giovanni Tomasino, che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente;

VISTA la nota consortile prot. 3384 del 18 Luglio 2017 con la quale si trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Sicilia e Calabria, , il progetto esecutivo :“ *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso*

al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete, per il rilascio del parere;

VISTO il voto n° 1494 del 30/08/2017 trasmesso dal *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Sicilia e Calabria*, di Palermo in data, nel quale viene precisato che **il progetto è meritevole di approvazione con le prescrizioni riportate da ottemperare** di cui al DM 14/05/96; e nello specifico:

- *Nomina di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;*
- *Tenuta di un'ideonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;*
- *Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi dovranno essere poste avvertenze (es. cartelli) allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato in occasione di manutenzione di tratti di condotta vicini;*
- *Garanzia del rispetto di efficaci misure di sicurezza durante gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;*
- *Fornire una corretta informazione ai lavoratori di amianto nelle tubazioni, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;*

Nel caso in cui dalle attività manutentive dovesse emergere la presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento, sarà necessario predisporre un piano di controllo e manutenzione>

CONSIDERATO che il Geom. Francesco Bizzini, dipendente del Consorzio, ha la competenza per espletare l'incarico di responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

CON il voto favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

In conformità alle premesse:

DELIBERA

-di **NOMINARE** il Geom. Francesco Bizzini dell'UTC, come responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, in ottemperanza alle prescrizioni del Voto 1494 del 3 Agosto 2017 da parte del CTA del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Sicilia e Calabria*, di Palermo inerenti i lavori di " *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*" con i seguenti compiti:

- *Tenuta di un'ideonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;*



- *Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi dovranno essere poste avvertenze (es. cartelli) allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato in occasione di manutenzione di tratti di condotta vicini;*
- *Garanzia del rispetto di efficaci misure di sicurezza durante gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;*
- *Fornire una corretta informazione ai lavoratori di amianto nelle tubazioni, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;*

Nel caso in cui dalle attività manutentive dovesse emergere la presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento, sarà necessario predisporre un piano di controllo e manutenzione>>

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno _____ al giorno _____ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, _____

(Dott. Fulvio Del Giudice)